

Réglementation alarme

Type	Descriptif	Effectif du public et du personnel n'occupant pas des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements.							20	30	50	100	120	200	300	700	1500
		20	30	50	100	120	200	300									
L	Salle d'auditions, de conférence, de réunion	Sous-sol	4			4			4	3	1 si + de 3000p		2b si - de 3000p				
		Tous niveaux	4				4		4	3	1 si + de 3000p		2b si - de 3000p				
	Salles de spectacles, de projection ou à usage multiple	Sous-sol	4	4				4	3	1 si + de 3000p		2b si - de 3000p					
		Tous niveaux	4		4			4	3	1 si + de 3000p		2b si - de 3000p					
M	Magasins de vente et centres commerciaux	Etage et sous-sol	4			4			3	2b	2a						
		Tous niveaux	4				4		3	2b	2a						
N	Restaurants ou débits de boissons	Sous-sol	4			4			4	3	3						
		Tous niveaux	4				4		4	3	3						
P	Salles de danse	Sous-sol	4	2b				2b	2a	1							
		Etage et sous-sol	4			3			2b	2a	1						
		Tous niveaux	4				3		2b	2a	1						
	Salles de jeux	Sous-sol	4	2b				2b	2a	1							
		Etage et sous-sol	4			4			2b	2a	1						
		Tous niveaux	4				4		2b	2a	1						
S	Bibliothèques, centres de documentation	Etage et sous-sol	4			2b			2b	2a	1						
		Tous niveaux	4				2b		2b	2a	1						
T	Salles d'exposition	Etage et sous-sol	4			4			3	2b	2a ou 2b						
		Tous niveaux	4				4		3	2b	2a ou 2b						
V	Etablissements de cultes	Sous-sol	4			4			4	4	4						
		Etages	4				4		4	4	4						
		Tous niveaux	4						4	4	4						
W	Administrations, banques, bureaux	Etage et sous-sol	4			4			3	2b	2b						
		Tous niveaux	4				4		3	2b	2b						
X	Etablissements sportifs couverts	Etage et sous-sol	4			4			4	3	3						
		Tous niveaux	4				4		4	3	3						
Y	Musées	Etage et sous-sol	4			4			4	4	2a						
		Tous niveaux	4				4		4	4	2a						
CTS	Chapiteaux, tentes	3						3	3	3							
EF	Etablissements flottants	Sans locaux à sommeil	3						3	2b	2b						
		Avec locaux à sommeil	1						1	1	1						
OA	Hôtels restaurants d'altitude	1	1				1	1	1								
REF	Refuges de montagne	4						4	4	4							